



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В БАКСАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ »
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361512 с.п. Куба , ул. Комсомольская 122

тел/факс (886634) 35

№ 415

« 23 » 07 2015г.

Старшему инспектору ОНД
Отдела надзорной деятельности
по г.Баксан и Баксанского района
УНДПР ГУ МЧС России по КБР
А.В.Балкарову

Сообщаем, что согласно Вашего предписания № 68/01/61 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, устранены следующие нарушения:

1. Отремонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара;
2. Проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструктивных элементов соответствующего акта;
3. Заключен договор с ООО «Огнезащита» на обслуживание автоматической пожарной сигнализацией;
4. Заменены электросветильники со снятыми колпаками (рассеивателями);
5. Проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта;
6. Проведена испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего акта;
7. Помещение котельной очистили от горючего материала.

Ведутся работы по устранению других пунктов предписание.

И.о. директор



Канаметов Ю.Х.

Исполнитель

Купшинов Т.Х.