



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19. телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, номера E-mail: ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ**

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8 (86634) 4-10-48, E-mail: ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 59/01/52

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному казенному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Комплексный центр социального обслуживания населения в Баксанском районе»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора

Канаметова Юрислама Хачимовича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора

г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору от 27.10.2017 № 59,

(наименование органа ГПН)

*ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11
час. 00 мин. 15.11.2017 по 14 ч. 30 мин. 16.11.2017 проведена плановая выездная проверка*

Государственным инспектором г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Емзешевым Алимом Мухамедовичем,

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории ГКУ «КЦСОН в Баксанском районе»,

расположенного по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Куба, ул. Комсомольская, 122

совместно с

ответственным за пожарную безопасность Машезовым Т.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2018	
2.	Имеющиеся в учреждении поэтажные план - схемы эвакуации людей на случай возникновения пожара привести в соответствии требованиям ГОСТ-Р 12.2.143-2012	п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.03.2018	
3.	Провести лабораторные испытания качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций	п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.03.2018	
4.	Провести проверку работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.03.2018	
5.	Провести проверку работоспособности наружного противопожарного водоснабжения, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.03.2018	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору капитан внутренней службы

Емзешев Алим Мухамедович



« 16 » 11 20 17 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Юрислам Хачимович
(подпись)



Директор ГКУ «КЦСОН в Баксанском районе»

(должность, фамилия, инициалы)

Канаметов Юрислам Хачимович

« 16 » 11 20 17 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору